



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны "842 центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН"

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.02.576 П.001045.10.09 от 21.10.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Плита фиброцементная огнестойкая "LTM Flamma"

изготовленная в соответствии
ТУ 5760-002-96124043-2009

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(нужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы"; ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы"; СП 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности"

Организация-изготовитель
ООО "ЛТМ", 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 70 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "ЛТМ", 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 70 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 49А-0074 от 13.10.2009 г., Испытательный Центр Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22)

№ 2930856

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Эффективная активность ЕРН, Бк/кг
Выделение в воздушную среду, мг/м.куб. :
кальций карбонат
целлюлоза
кремний диоксид

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

370
не более:
0,153
0,5
0,1

Область применения:

облицовка внутренних стен зданий, в том числе на объектах Министерства обороны РФ

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма-изготовитель, свойства, способ применения, транспортировки и использования.



Заключение действительно до 21.10.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Казанцев А.Ю.

Бланк N 2930856

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB48.H01099

Срок действия с 23.10.2009 по 22.10.2012

0800934

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Рег. № РОСС RU.0001.11AB48
ПРОДУКЦИИ «МЕЖРЕГИОНЭКСПЕРТ»
107113, г. Москва, Сокольническая пл., 4А
Почтовый адрес: 109153, г. Москва, а/я 21, тел. / факс: (499) 500-96-69, E-mail: mejregionexpert@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Плита фиброцементная огнестойкая «LTM Flamma»
(длина: от 400 до 3050 мм; ширина: от 400 до 1200 мм; толщина: от 7 до 15 мм.)
ТУ 5760-002-96124043-2009
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
57 6000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5760-002-96124043-2009

код ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЛТМ". ИНН:4025411850
249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 70

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ЛТМ". Код-ОКПО:96124043. ИНН:4025411850
249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 70

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 564 от 16.09.2009 г.
Испытательная лаборатория ООО НПП "Инициатива", рег. № РОСС RU.0001.СМ25
Сертификата пожарной безопасности № С-RU.ПБ13.В.00054 от 20.10.2009 г., выданого АНО "НОРМАТЕСТ",
рег. № ССПБ.RU.ПБ13

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Плановый инспекционный контроль: октябрь 2010 г., октябрь 2011 г.
Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

Зем
подпись
Вит
подпись

А.Н. Зеленцов
инициалы, фамилия

Л.Г. Витальева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации